

## Deklaracja zgodności / deklaracja producenta

ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG,  
Mergelheide 56-60, D-33756 Schloß Holte-Stukenbrock

### Deklaracja zgodności WE

w rozumieniu

Dyrektywy WE o aparaturze ciśnieniowej 97/23/WE

Niniejszym deklarujemy,

że wymienione poniżej produkty są wykonywane zgodnie z wymienioną wyżej Dyrektywą o aparaturze ciśnieniowej i są poddawane kontroli zgodnie z Modułem H1 oraz dodatkowo badaniu homologacyjnemu zgodnie z Modułem Modul B+D przez firmę LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE (BS-Nr. 0525), Mönckebergstr. 27, D-20095 Hamburg.

Certyfikat nr 50003/2

**Zawory bezpieczeństwa  
SAFE Typoszereg 900  
Typ 901, 911, 912, 902, 903, 904, 990**

Zastosowane normy:  
DIN EN ISO 4126-1  
AD 2000 arkusz A2  
AD 2000 arkusz A4  
- żeliwo sferoidalne  
- staliwo  
TRD 421, TRD 721  
VdTÜV 100, DIN 3840  
ASME Code Section VIII-Div. 1

**Zawory bezpieczeństwa  
SAFE-P Typoszereg 920  
Typ 921, 922, 923, 924**

Zastosowane normy:  
DIN EN ISO 4126-1  
AD 2000 arkusz A2  
AD 2000 arkusz A4  
- staliwo  
TRD 421, TRD 721  
VdTÜV 100, DIN 3840

**Zawory bezpieczeństwa  
SAFE-TC Typoszereg 940  
Typ 941, 942, 943, 945, 946**

Zastosowane normy:  
DIN EN ISO 4126-1  
AD 2000 arkusz A2  
AD 2000 arkusz A4  
- żeliwo sferoidalne  
- staliwo  
TRD 421, TRD 721  
VdTÜV 100, DIN 3840

**Zawory bezpieczeństwa  
SAFE-TCP / TCS Typoszereg 950 / 960  
Typ 951, 952, 953, 961, 962, 963**

Zastosowane normy:  
DIN EN ISO 4126-1  
AD 2000 arkusz A2  
AD 2000 arkusz A4  
- żeliwo sferoidalne  
- staliwo  
VdTÜV 100, DIN 3840

### Deklaracja producenta


w rozumieniu

Dyrektywy WE o maszynach 98/37/WE

Niniejszym deklarujemy,

że wymienione produkty, w stanie dostawy, są przeznaczone do zamontowania w maszynie lub urządzeniu i że uruchomienie maszyny lub urządzenia jest niedozwolone aż do stwierdzenia, że maszyna lub urządzenie spełnia wymogi postanowień Dyrektywy WE o maszynach 98/37/WE.

Schloß Holte-Stukenbrock, dnia 12.07.2004

  
.....  
(Brechmann, Dyrektor)