

Do Wszystkich Zainteresowanych

Dotyczy: Deklaracja na automat Flamcomat

Suchy Las, 02 czerwiec 2008

Niniejszym stwierdza się, że zbiorniki i membrany pompowych automatów wzbiornych typu Flamcomat nie pracują w zakresie obliczeniowych warunków roboczych przy nadciśnieniu w stosunku do ciśnienia otoczenia.

Zbiorniki automatów posiadają stałe połączenie z atmosferą - fajka w górnej części zbiornika - i jako urządzenia bezciśnieniowe nie podlegają procedurze odbiorczej UDT.

Ponadto urządzenia Flamcomat spełniają wymagania następujących norm:

89/392/EWG,

91/368/EWG,

93/44/EWG


93/68/EWG

CENELEC EN 50081-1 U-2,

CENELEC EN 50082-1 U-2,

EN 55014,

EN 55022


Magdalena Dobrzaniecka